検査結果通知書

尼保生第3240号-3
平成29年 7月 6日

尼崎市大島１丁目２４番１号

マックスポーツ株式会社　代表取締役　内藤　肚一（マックスポーツプラザ武庫川）　様

尼崎市保健所長

今回採水した検体の検査成績は次のとおりでしたので通知します。

検体番号	1	2	3	
採水年月日	平成29年6月27日 09時10分	平成29年6月27日 09時15分	平成29年6月27日 09時15分	
検体名 （検体情報）	プール水 （プール水（北東））	プール水 （プール水（南西））	プール水 （プール水（南））	
検査項目	検査結果	検査結果	検査結果	基準値
大腸菌	陰性	陰性	陰性	検出されないこと
一般細菌	0	0	0	1mL中200CFU以下
pH値	7.7	7.7	7.8	5.8以上8.6以下
濁度	0	0	0	2度以下
過マンガン酸カリウム消費量	6.3	5.9	5.6	12mg/L以下
遊離残留塩素	0.7	0.7	0.7	0.4mg/L以上
判定	**適**	**適**	**適**	

検査実施機関：尼崎市立衛生研究所